


ПРИКАЗ № 105

«Об итогах подготовки и проведения тренировки по теме: «Эвакуация персонала при ЧС и тушение условного пожара»

«27» мая 2022г.

1. Признать удовлетворительными подготовку и проведение тренировки по эвакуации персонала при ЧС и тушению условного пожара на объектах «Калмыцкий государственный колледж нефти и газа»: Учебный корпус 2 этаж (г. Элиста, ул. 8 Марта, 26), общежитие (ул.8 марта,28). Филиалы колледжа.
2. Ответственным Удаеву А.Х., уполномоченному по ГО; по ПБ Чилгирову Б.Б.:
  - провести до 01.06. 2022 года внеплановый инструктаж с сотрудниками ответственными по участкам о порядке действий при ЧС и пожаре.
  - внести коррективы в план проведения мероприятий при ЧС до 01.06.2022г.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возлагаю на Удаева А.Х., уполномоченного по ГО колледжа.

Директор:



И.В. Терещенко.

Справка

Об итогах организации подготовки и проведении общеобъектовой тренировки по теме «Эвакуация персонала при ЧС и тушение условного пожара»

Во исполнение приказа № 104 от 25 мая 2022 года «О проведении тренировки по эвакуации при ЧС и тушению условного пожара» на объектах проведены тренировки:

Общежитие: ул. 8 марта 28.

Учебный корпус, 2 этаж (г. Элиста, ул. 8 Марта, 26).

УПК, ул.8 марта, 26.

Филиалы: в п. Большой Царын и с. Малые Дербеты.

Мероприятия проводились в соответствии с утверждённым планом проведения тренировки, включающим в себя тренинг по тушению условного пожара.

В период подготовки мероприятия был проведен инструктаж со всеми задействованными категориями сотрудников и проверка систем автоматической противопожарной защиты объекта.

Имитирование возникновения очага возгорания в 11 ч. 00 м. на 2-ом этаже учебного корпуса, в правом секторе.

В 11 часов 01 мин 00 сек. дежурным вахтёром включена система оповещения, организовано открытие запасных выходов, время, место возникновения возгорания, зарегистрировано в журнале дежурного по объекту, сообщено ПЧ – 19.

В 11 часов 02 мин 00 сек. была проведена имитация отключения общего электроснабжения колледжа.

В 11 часов 03 мин 10 сек - начата общая эвакуация с объекта.

В 11 часов 05 мин 00 сек. ДПД приступила к тушению условного пожара.

В 11 часов 20 мин - условный очаг пожара локализован.

В 11 часов 20 мин эвакуация завершена.

Руководителями тренировки подведены итоги подготовки и проведения эвакуации сотрудников и тушения условного пожара.

Учебная тренировка в целом проведена на удовлетворительном уровне, все системы автоматической противопожарной защиты сработали, цели и задачи тренировки достигнуты.




Рекомендации:

- необходимо при подготовке мероприятия более тщательно проверять дополнительные первичные средства защиты и помощи на их пригодность и целостность( огнетушители, медаптечки, носилки, СИЗ и т.д.);
- проводить внеплановый инструктаж с сотрудниками объекта о порядке действий при ЧС и пожаре.

Недостатки при организации мероприятия:

-не проверено к применению первичное средство тушения пожара: огнетушитель.

Ответственные по проведению мероприятия:

  
Удаев А.Х.  
  
Чилгиров Б.Б.  
  
Заколотный В.Г.

«Утверждаю»:




Директор БПОУ РК «КГКНГ»

Терещенко И.В.

« 27 » 05 2022г.

ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ ТРЕНИРОВКИ.

время	Учебные вопросы	Обстановка (содержание вводных)	Действия руководителя учения	Действия обучаемых
До начала проведения тренинга	-провести инструктаж персонала; -проверить исправность и пригодность первичных средств пожаротушения, СИЗ; -привлечь к участию медработника.			
11.00	Подача сигнала о возникновении ЧС и условного пожара и действия по нему сотрудников организации	В помещении теплого перехода на 2-м этаже произошло возгорание от электрической проводки (переход закрыт, из под двери идет дым)	Доводит вводную по громкоговорителю, контролирует действия обучаемых, фиксирует ошибки и недостатки	Немедленный доклад о случившемся руководителю организации или лицу его замещающему, подача сигнала о всеобщей эвакуации, вызов сотрудников ПС
11.01-11.05.	Проведение эвакуации	Дым из-за закрытой двери теплого перехода на 2-м этаже (условно)	Контролирует действия обучаемых, фиксирует ошибки и недостатки	Выход из здания по безопасным коридорам и эвакуационные выходы с использованием подручных индивидуальных средств защиты органов дыхания;
11.05-12.00	Тушение условного пожара	Дым из-за закрытой двери теплого перехода на 2-м этаже (условно)	Начальник добровольной пожарной дружины Заколотний В.Г., действует по отработываемой вводной, контролирует действия обучаемых, фиксирует ошибки и недостатки	Оценка обстановки, получение первичных средств пожаротушения (огнетушители), подготовка к использованию пожарного гидранта, эвакуация персонала.
11.05	Организация взаимодействия с сотрудниками подразделений государственных экстренных служб (вызов по телефону).			
12.00	Подведение итогов	Участники мероприятия	Разбор тренинга	Подготовка итогового приказа.

Руководители тренировок:  Удаев А.Х.  Чилгиров Б.Б.  Заколотний В.Г.